

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі**

**1.Предмет закупівлі:** Теплообмінник для газового котла МН-100 Еко "Ювілейний"; теплообмінник для газового котла МН-120 Еко "Бернард", код за ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої.

**Процедура закупівлі:** відкриті торги з особливостями.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Ціль закупівлі:** для здійснення підготовки котелень до опалювального сезону 2026-2027.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

| №  | Найменування                                                                      | Технічні характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | К-сть, шт. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          |
| 1. | Теплообмінник для газового котла МН-100 Еко «Ювілейний» (виробництва «Укрінтерм») | Матеріал – високоякісна мідь із захисним антикорозійним покриттям<br>Максимальний робочий тиск – 0,6 МПа (6 бар)<br>Максимальна напруга теплоносія – 95 °С<br>Номинальна теплопродуктивність системи – 100 кВт<br>Коефіцієнт корисної дії (ККД) – не менше 92 %<br>Тип газу системи – природний газ<br>Гарантія – 12 міс.                                                                                                                                           | 3          |
| 2. | Теплообмінник для газового котла МН-120 Еко «Бернард» (виробництва «Укрінтерм»)   | Матеріал – високоякісна мідь із захисним антикорозійним покриттям<br>Номинальна теплопродуктивність модуля – 120 кВт<br>Номинальна теплова потужність – 130 кВт<br>Коефіцієнт корисної дії (ККД) – не менше 92 %<br>Витрата природного газу – до 14,0 м³/год<br>Номинальний тиск газу – 1960 Па<br>Максимальна температура теплоносія на виході – 95 °С<br>Максимальний робочий тиск теплоносія – 0,6 МПа<br>Тип газу системи – природний газ<br>Гарантія – 12 міс. | 4          |

**2. Інші вимоги щодо товару:**

2.1. Якість товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України стандартам, вимогам до якості, умовам Договору. Учасник усуває недоліки, допущені при постачанні неякісного Товару за власний рахунок.

2.2. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

2.3. Місце поставки товару: 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26.

2.4. Постачання – протягом 10 календарних днів з дати підписання договору, але не пізніше - до 26.10.2026.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** з врахуванням кошторисних призначень на 2026 рік за КЕКВ 2210.

**Обґрунтування очікуваної вартості:** Очікувана вартість 106 370,00 грн. без ПДВ визначена моніторингом цін на сайті [wam.com.ua](http://wam.com.ua) та ціновою пропозицією від ТОВ «Виробничо-технічна фірма «Західінтерм».