

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі, кількість: Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації за кодом ДК 021:2015: 50410000-2: Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів. Кількість – 1 послуга.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ціль закупівля: для обслуговування пожежної сигналізації в поточному році.

Назва, кількість та характеристики предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Якість послуг повинна відповідати умовам інструкцій виробника автоматики, державним стандартам та нормам встановлених відповідно діючого законодавства України, настанов з експлуатації автоматики.

Виконавець приймає на себе зобов'язання по технічному обслуговуванню системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, які підключені до системи передавання тривожних сповіщень (далі - Радіоблок) та технічному обслуговуванню Радіоблока. Послуги виконуються згідно затвердженого графіка.

Щомісячно Виконавець повинен перевіряти:

- справність плавких запобіжників;
- номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного живлення, а також у шлейфах сигналізації;
- автоматичне вмикання резервного живлення приладу приймально-контрольному пожежному (далі – ППКП) у разі зникнення основного;
- працездатність сповіщувачів;
- працездатність ППКП у режимах «Пожежа» та «Несправність» шляхом імітації спрацювання сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. При цьому необхідно контролювати спрацювання виносних світлових та звукових індикаторів;
- надходження сигналів «Пожежа» та «Несправність» на пульт пожежного спостереження (ППС) за протипожежним станом об'єкта.

Протягом року необхідно перевірити:

- надійність з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих не струмопровідних частин ППКП з його зажимом «заземлення», а також виміряти значення опору між вказаними частинами та зажимом «заземлення» на відповідність вимогам технічних умов на даний прилад;
- значення електричного опору ізоляції між електрично не з'єднаними струмопровідними частинами ППКП, а також між ними і його корпусом на відповідність вимогам технічних умов на цей прилад.

У випадку несправності системи пожежної сигналізації або Радіоблока, повідомити Замовника про таку несправність та негайно усунути.

Гарантійний строк для приладів систем, на яких Виконавцем проведено профілактичні роботи, складає три місяці з дня проведення робіт. Протягом гарантійного терміну виявлені

дефекти і несправності усуваються Виконавцем за власний рахунок, при умові дотримання експлуатаційним персоналом Замовника правил технічної експлуатації приладів.

Результати проведення регламентних робіт повинні реєструватися в журналі обліку технічного обслуговування (планового та позапланового) установок пожежної автоматики. Результати проведення робіт оформлювати актом.

2. Перелік обладнання

Будівля «А-1»; «А¹-1»; «А-2»; «А-3»; «А³-3»; «А-4»; «Б»; «В»; «А¹-3»; «А²-3»; «Г-2»; приміщень Львівського державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 26

1	Прилад приймально-контрольно пожежний	Тірас-16П	шт	7
2	Прилад приймально-контрольно пожежний	Тірас-8П	шт	1
3	Прилад приймально-контрольно пожежний	Тірас-16.128П	шт	2
4	Акумулятор	12В 7А	шт	1
5	Акумулятор	12В 18А	шт	9
6	Сповіщувач пожежний димовий	СПД-3	шт	729
7	Сповіщувач пожежний тепловий	СПТ	шт	7
8	Сповіщувач пожежний тепловий	ТПТ-3	шт	2
9	Сповіщувач пожежний ручний	SPR-1	шт	84
10	Оповіщувач світло-звуковий "ВИХІД"	ОСЗ-12	шт	88
11	Оповіщувач світло-звуковий «ДЖМІЛЬ»	Джміль-1	шт	2
12	Оповіщувач світло-звуковий "СТРІЛКА"	ОСЗ-14-1	шт	4

Будівля «2А-5» Львівського державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 26а

1	Прилад приймально-контрольно пожежний	Тірас-16.128П	шт	1
2	Прилад приймально-контрольно пожежний	Тірас-16П	шт	2
3	Прилад приймально-контрольно пожежний	Тірас-8П	шт	2
4	Виносна панель індикації	ВПК	шт	1
4	Блок живлення	БЖ-1230	шт	1
6	Акумулятор	12В 7А	шт	3
7	Акумулятор	12В 18А	шт	2
8	Модуль релейних ліній	МРЛ-2.1	шт	1
9	Сповіщувач пожежний димовий	СПД-3	шт	129
10	Сповіщувач пожежний тепловий	СПТ	шт	4
11	Сповіщувач пожежний ручний	SPR-1	шт	140

12	Сповіщувач пожежний двоточковий з монтажним кільцем К-1	СП-2Т	шт	52
13	Оповіщувач світло-звуковий «ДЖМІЛЬ»	Джміль-1	шт	1
14	Оповіщувач світло-звуковий "ВИХІД"	ОСЗ-12	шт	36

Будівля «А¹-2», «В-3», «В¹-3» Львівського державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9

1	Прилад приймально-контрольно пожежний	Тірас-16. 128П	шт	1
2	Прилад приймально-контрольно пожежний	Тірас-16П	шт	3
3	Сповіщувач пожежний димовий	СПД-3	шт	156
4	Сповіщувач пожежний ручний	SPR-1	шт	21
5	Оповіщувач світло-звуковий	ОСЗ-12 «ВИХІД»	шт	23
6	Оповіщувач світло-звуковий	"Джміль"	шт	3
7	Виносна панель індикації	ВПК	шт	1

Будівля «Г-2» Львівського державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Львів, вул. Кривоноса, 1

1	Прилад приймально-контрольно пожежний	Тірас-16П	шт	1
2	Модуль цифрового GSM-автодозвону	МЦА-GSM	шт	1
3	Акумулятор	12В 18А	шт	1
4	Сповіщувач пожежний димовий	СПД-3	шт	37
5	Сповіщувач пожежний ручний	SPR-1	шт	5
6	Оповіщувач світло-звуковий	ОСЗ-12 «ВИХІД»	шт	5
7	Оповіщувач світло-звуковий	"Джміль"	шт	1

Спортзал, Казарма №1 та Казарма №2 за адресою: Львівська область, с. Верещиця, вул. Богуна,4а

1	Прилад приймально-контрольно пожежний	Тірас-16П	шт	2
2	Прилад приймально-контрольно пожежний	Тірас-4П.1	шт	1
3	Блок безперебійного живлення	ББЖ-1230	шт	2
4	Акумулятор	12В, 7А/год	шт	3
5	Акумулятор	12В, 18А/год	шт	2
6	Модуль релейних ліній	М-OUT4	шт	2
7	Сповіщувач пожежний димовий	СПД-3	шт	115
8	Сповіщувач пожежний тепловий	ТПТ-3	шт	2
9	Сповіщувач пожежний ручний	СПР-1	шт	15

10	Оповіщувач світло-звуковий "ВИХІД"	ОСЗ-12	шт	15
11	Оповіщувач світло-звуковий	"Джміль"	шт	5

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2240.

Обґрунтування очікуваної вартості: Очікувана вартість 193 500,00 грн визначена згідно цінових пропозицій ПП «Профтехбезпека», ПП «Флоріан Л», ТОВ «Коіплекс технологій безпеки».